



VKF Anerkennung Nr. 17433

Inhaber /-in

Gyso AG
Steinackerstrasse 34
8302 Klotten
Schweiz

Hersteller /-in

-

Gruppe

171 - Klebstoffe, Fugenabdichtungen

Produkt

FIBERFAX RUNDSCHNUR

Beschreibung

Steinwollzopf mit Glasgewebe-Hülle, RD=240kg/m³

Anwendung

RF1

Unterlagen

TÜV Süd Schweiz AG, Basel: Prüfbericht '406827-22-0182-02' (23.05.2022),
Klassifizierungsbericht '406827-22-0182-02-Z' (23.05.2022)

Prüfbestimmungen

EN ISO 1182, EN ISO 1716

Beurteilung

Klassifizierung A1

Gültigkeitsdauer

31.12.2027

Ausstellungsdatum

07.09.2022

Ersetzt Dokument vom

04.07.2018

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Donzé

Konrad Häusler