



# Bestätigung

Eurofins Product Testing A/S bestätigt, dass das Muster eines Silikondichtstoffs mit der Bezeichnung

## Gyso-Unisilicon 707

eingesendet von

## Gyso AG

einen niedrigen VOC-Gehalt nach LEED credit EQ c4.1 (Kleb- und Dichtstoffe) aufwies.

Der VOC-Gehalt war unterhalb des mit 250 g VOC pro Liter (abzüglich Wasser) angegebenen Grenzwert für „architektonische Dichtstoffe“.

Die Prüfung wurde am September 2010 durchgeführt (G12358).

Der Gehalt an flüchtigen Stoffen (inkl. Wasser) wurde von Eurofins gerechnet  
Der Wassergehalt wurde als null angenommen.  
Die Trockenmasse wurde von Eurofins ermittelt.  
Der Gehalt der ausgeschlossenen Substanzen wurde als null angenommen.

**Diese Bestätigung kann die Verwendung des Produktes Gyso-Unisilicon 707 zur Einhaltung der Anforderungen nach LEED credit EQ c4.1 (Kleb- und Dichtstoffe) qualifizieren.**

---

13. Dezember 2011

---

Inge Bondgaard  
Chemieingenieurin, Leiter des Kundencenters

Eurofins Product Testing A/S  
Smedeskovvej 38  
DK 8464 Galten / Dänemark

Tel +45 70 22 42 76  
Fax +45 70 22 42 75

[www.product-testing.eurofins.com](http://www.product-testing.eurofins.com)