



Auskunft über die Anwendbarkeit gemäss den
Schweizerischen Brandschutzvorschriften

VKF Anerkennung Nr. 30814

Inhaber /-in

Gyso AG
Steinackerstrasse 34
8302 Kloten
Schweiz

Hersteller /-in

-

Gruppe

107 - Dampfbremsen, Dämmschutzschichten, Unterdachbahnen, Kaschierungen von
Wärmedämmschichten

Produkt

GYSO-VENT FS-110 PLUS

Beschreibung

Fassadenbahn aus Polyester, RD=563kg/m³, D=0.5mm

Anwendung

RF2

Unterlagen

TÜV Süd Schweiz AG, Basel: Prüfbericht '402501-19-0106-02' (13.03.2019)

Prüfbestimmungen

VKF

Beurteilung

Brandkennziffer 5.2

Gültigkeitsdauer

31.12.2024

Ausstellungsdatum

04.09.2019

Ersetzt Dokument vom

-

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Donzé

Gérald Rappo