



## Reconnaissance AEA I N° 31853

**Titulaire**

Gyso AG  
Steinackerstrasse 34  
8302 Kloten  
Schweiz

**Fabricant**

-

**Groupe**

107 - Membranes pare-vapeur, membranes de protection d'isolation, membranes de sous-toiture, membranes recouvrant les couches d'isolation

**Produit**

GYSO-SMART WELD 350

**Description**

Feuille tendue de sous-toiture en PVC, E=0.6mm, PS=625kg/m<sup>3</sup>

**Utilisation**

RF2

**Documentation**

TÜV Süd Schweiz AG, Basel: Rapport d'essai '405007-21-0030-02' (15.02.2021)

**Conditions d'essai**

AEAI

**Appréciation**

Indice d'Incendie 5.3

**Durée de validité**

31.12.2026

**Date d'édition**

03.11.2021

**Remplace l'attestation du** -

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Marcel Donzé

Konrad Häusler